



Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Lesznie

ON-HK.903.28.2.2024

Leszno, dnia 27 marca 2024r.

Ocena jakości wody

Działając na podstawie § 21 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U.z 2017r. poz. 2294)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lesznie

na podstawie sprawozdań z badań wody z wodociągu publicznego Górzno

ocenia pozytywnie
przydatność wody do spożycia

Przeprowadzone badania laboratoryjne próbek wody pobranych w dniu 6 marca 2024r. w ramach kontroli urzędowej w zakresie parametrów objętych monitoringiem grupy A załącznika nr 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) z wodociągu publicznego Górzno z sieci w Szkole Podstawowej – Nowy Belęcín 30 (sprawozdanie z badań nr : OL-W.903.252.2024 z dnia 11 marca 2024r.) oraz z sieci w Przedszkolu w Garzynie (sprawozdanie z badań nr : OL-W.903.253.2024 z dnia 11 marca 2024r.) wykazały ponadnormatywną ilość bakterii grupy coli w próbce pobranej z sieci w Szkole Podstawowej – Nowy Belęcín 30 (1 jtk w 100 ml podczas gdy norma wynosi 0 jtk w 100ml), która nie mieści się w granicach dopuszczalnych zakresów wartości wymagań mikrobiologicznych jakim powinna odpowiadać woda określonych w części C załącznika nr 1 Parametry wskaźnikowe – Tabela 1. Wymagania mikrobiologiczne – liczba porządkowa 1.

Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Lesznie
ul. Niepodległości 66 | 64-100 Leszno
Higiena Komunalna
tel. 65 526 15 15 wew. 53
higiena.komunalna.psse.leszno@sanepid.gov.pl
sekretariat.psse.leszno@sanepid.gov.pl
www.gov.pl/web/psse-leszno
PSSELeszno/SkrytkaESP

Badania laboratoryjne pozostałych parametrów fizykochemicznych i wskaźników mikrobiologicznych wykazały spełnienie wymagań obowiązującego rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

W dniu 12 marca 2024r. pobrano do ponownych badań laboratoryjnych w ramach nadzoru sanitarnego próbki wody z wodociągu publicznego Górzno z sieci w Szkole Podstawowej – Nowy Belęcín 30 (sprawozdanie z badań nr : OL-W.903.287.2024 z dnia 15 marca 2024r.); przeprowadzone badania wykazały bakterie grupy coli w ilości 5 jtk w 100ml.

Zarządzający wodociągiem podjął działania naprawcze mające na celu doprowadzenie jakości wody z wodociągu publicznego Górzno do wymagań obowiązującego rozporządzenia; dnia 21 marca 2024r. pobrano do badań w ramach kontroli wewnętrznej próbki wody z wodociągu publicznego Górzno z sieci w Szkole Podstawowej – Nowy Belęcín 30 (sprawozdanie z badań nr : OL-W.9052.75.1.2024 z dnia 22 marca 2024r.); przeprowadzone badania wykazały bakterie grupy coli w ilości 8 jtk w 100ml.

Prowadzone działania naprawcze kontynuowano, po których kolejną próbkę pobrano dnia 25 marca 2024r. w ramach kontroli wewnętrznej z wodociągu publicznego Górzno z sieci w Szkole Podstawowej – Nowy Belęcín 30 (sprawozdanie z badań nr : OL-W.9052.78.1.2024 z dnia 26 marca 2024r.); przeprowadzone badania nie wykazały przekroczeń bakterii grupy coli; wobec powyższego woda spełnia wymagania, w zakresie parametrów objętych wyżej powołanymi sprawozdaniami z badań, określone w delegacji zawartej w § 21 ust. 1 pkt.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294), jako woda przydatna do spożycia.

Mając powyższe na uwadze Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lesznie postanowił jak w sentencji.

Otrzymuje:

1. Zakład Usług Wodnych we Wschowie Spółka z o. o.

ul. Nowopolna 5,
67-400 Wschowa

2. a/a

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Krzemieniewo

ul. Dworcowa 34

64 – 120 Krzemieniewo

PB - K