

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W LESZNIE**

www.gov.pl/web/psse-leszno
psse.leszno@pis.gov.pl
/PSSELeszno/SkrytkaESP
higiena.komunalna@psse-leszno.pl

USC	WPLYNEŁO	BOK
RRG	-KANCELARIA OGÓLNA-	PF
	URZĄD GMINY	OSO
	KRZEMIENIEWO	OR
	2021-12-16	
	ul. Niepodległości 66	
	64-100 Leszno	
	skr. pocztowa 6	
	NIP 697 10 25 879	
	REGON 410390570	
	BDO 000155006	

ON-HK.903.43.7.2021

Leszno,

09.12.2021

DECYZJA

Działając na podstawie § 21 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294 ze zmianami), art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r. poz. 735 tj.)

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Lesznie**

na podstawie sprawozdania z badań wody z wodociągu publicznego Bojanice sporządzonego z przeprowadzonego badania jakości wody, w ramach kontroli wewnętrznej zgodnie ze zleceniem:

Zakładu Usług Wodnych we Wschowie Sp. z o. o. , 67 – 400 Wschowa, ul. Nowopolna 5

przez : **J.S. HAMILTON POLAND Sp. z o.o.**
LABORATORIUM BADAWCZE
ul. Chwaszczyńska 180, 81 – 571 Gdynia

zatwierdzone w zakresie jakości wykonywanych badań przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdyni; Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego Nr AB 079;

przez: **Laboratorium Badań Wody i Gleby**
ul. Niepodległości 66, 64-100 Leszno

zatwierdzone w zakresie jakości wykonywanych badań przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lesznie; Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego Nr AB 609

oraz

przez: **Laboratorium Badań Wody i Gleby**
ul. Noskowskiego 21, 61-705 Poznań

zatwierdzone w zakresie jakości wykonywanych badań przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu; Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego Nr AB 438

s t w i e r d z a

przydatność wody do spożycia

Uzasadnienie

Przeprowadzone badania laboratoryjne próbki wody pobranej w dniu 6 października 2021r. w ramach kontroli wewnętrznej Zakładu Usług Wodnych we Wschowie zarządzającego wodociągiem publicznym Bojanice w zakresie parametrów objętych monitoringiem grupy B załącznika nr 2

rozporządzenia ze Stacji Uzdatniania Wody w Bojanicach (sprawozdanie z badań nr: 562207/21/POZ z dnia 22 października 2021r.) wykazały ponadnormatywną zawartość chlorków (349 mg/l podczas gdy norma wynosi 250mg/l) oraz ponadnormatywną zawartość sodu (267 mg/l podczas gdy norma wynosi 200 mg/l), które nie mieszczą się w granicach dopuszczalnych wartości wymagań fizykochemicznych określonych w załączniku nr 1 część C, Tabela 2, punkt 4 i 12.

Niezwłocznie po uzyskaniu wyników badań zarządzający wodociągiem podjął działania naprawcze. Powtórne badanie wody pobranej w dniu 22 listopada 2021r. przez zarządzającego wodociągiem ze Stacji Uzdatniania Wody (sprawozdanie nr: OL-W.9052.539.1.2021 z dnia 25 listopada 2021r. oraz sprawozdanie nr: D/427/848/2021/LB-WG/PCH/ z dnia 2 grudnia 2021r.) nie potwierdziły przekroczenia w/w parametrów. Wobec powyższego woda spełnia wymagania, w zakresie parametrów objętych wyżej powołanym sprawozdaniem z badań, określone w delegacji zawartej w § 21 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294 ze zmianami), jako woda przydatna do spożycia .

Mając powyższe na uwadze Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lesznie postanowił jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu ul. Noskowskiego 23 za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lesznie ul. Niepodległości 66 w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji.

Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lesznie w trakcie biegu terminu do jego wniesienia.

Z dniem doręczenia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Lesznie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez stronę postępowania decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Lesznie
Z. Rzeźnicza
mgr inż. Zdzisław Rzeźnicza

Otrzymuje:

1. Zakład Usług Wodnych we Wschowie
Spółka z o.o.
ul. Nowopólna 5
67 – 400 Wschowa
2. Wójt Gminy Krzemieniewo
ul. Dworcowa 34
64 – 120 Krzemieniewo
3. a/a

AK