

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W LESZNIE

www.gov.pl/web/psse-leszno
psse.leszno@pis.gov.pl
/PSSELeszno/SkrytkaESP
higiena.komunalna@psse-leszno.pl

ul. Niepodległości 66
64-100 Leszno
skr. pocztowa 6
NIP 697 10 25 879
REGON 410390570
BDO 000155006

ON-HK.903.43.2.2021

Leszno,

17. LUT. 2022

DECYZJA

Działając na podstawie § 21 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294 ze zmianami), art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r. poz. 256 ze zmianami)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lesznie

na podstawie sprawozdania z badań wody z wodociągu publicznego Bojanice sporządzonego z przeprowadzonego badania jakości wody, w ramach kontroli wewnętrznej zgodnie ze zleceniem:

Zakładu Usług Wodnych we Wschowie Sp. z o. o. , 67 – 400 Wschowa, ul. Nowopolna 5

przez : **Eurofins OBIKŚ Polska Sp. z o.o.**
ul. Owocowa 8, 40-158 Katowice

zatwierdzone w zakresie jakości wykonywanych badań przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Katowicach; Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego Nr AB 213

stwierdza

przydatność wody do spożycia

Uzasadnienie

Przeprowadzone badania laboratoryjne próbki wody pobranej w dniu 2 lutego 2022r. w ramach kontroli wewnętrznej Zakładu Usług Wodnych we Wschowie, ul. Nowopolna 5, 67- 400 Wschowa zarządzającego wodociągiem publicznym Bojanice w zakresie parametrów objętych monitoringiem grupy A załącznika nr 2 rozporządzenia ze Stacji Uzdatniania Wody w Bojanicach (sprawozdanie z badań nr: 5365/LB/2022 z dnia 8 lutego 2022r.) wykazały, że woda spełnia wymagania, w zakresie parametrów objętych wyżej powołanym sprawozdaniem z badań, określone w delegacji zawartej w § 21 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U z 2017r. poz. 2294 ze zmianami), jako woda przydatna do spożycia .

Mając powyższe na uwadze Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lesznie postanowił jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu ul. Noskowskiego 23 za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lesznie ul. Niepodległości 66 w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji.

Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lesznie w trakcie biegu terminu do jego wniesienia.

Z dniem doręczenia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Lesznie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez stronę postępowania decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Lesznie**
mgr inż. Zdzisław Rzeźniczak

Otrzymuje:

1. Zakład Usług Wodnych we Wschowie
Spółka z o.o.
ul. Nowopolna 5
67 – 400 Wschowa
2. Wójt Gminy Krzemieniewo
ul. Dworcowa 34
64 – 120 Krzemieniewo
3. a/a

AK