

# PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W LESZNIE

USC	WPLYNEŁO	BOK
KRG	-KANCELARIA OGÓLNA-	PF
FN	2019 -12- 18	OSO
ORG	Ilość załączników - 3	OR

## Telefony:

- informacja o numerach wewnętrznych 65 526- 15-15
- PPIS w Lesznie 65 526 -12- 68
- faks 65 526 -21- 41
- e-mail PPIS w Lesznie [psse.leszno@pis.gov.pl](mailto:psse.leszno@pis.gov.pl)
- Sekcja Higieny Komunalnej 65 526-15-15 wew. 53
- faks Sekcja HK 65 526-21-41
- e-mail [higiena.komunalna@psse-leszno.pl](mailto:higiena.komunalna@psse-leszno.pl)

ul. Niepodległości 66  
64-100 Leszno  
skr. pocztowa 6  
<http://www.psse-leszno.pl>

Oryginał/Kopia

ON.HK-421/27-6(5)/19

Leszno,

12. LIS. 2019

## DECYZJA

Działając na podstawie § 21 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz. U. z 2017r. poz. 2294 ze zmianami ), art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096 ze zmianami )

### Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lesznie

na podstawie sprawozdań z badań wody z wodociągu publicznego Drobnin

### stwierdza

przydatność wody do spożycia

### Uzasadnienie

Przeprowadzone badania laboratoryjne próbek wody pobranych w dniu 22 października 2019r. w zakresie parametrów objętych monitoringiem grupy B załącznika nr 2 rozporządzenia z wodociągu publicznego Drobnin z sieci na posesji w Sklepie Spożywcym – Krzemieniewo, ul. Wiejska 109 (sprawozdania z badań Nr : OL.W-52-1287N/19 z dnia 25 października 2019r.; Nr : N/2456/2019/LB-WG/PCH/ z dnia 29 października 2019r. i Nr : N/2456/2019/LB-AS/PGC,PLC/ z dnia 30 października 2019r.) wykazały, że woda spełnia wymagania, w zakresie parametrów objętych wyżej powołanymi sprawozdaniami z badań, określone w delegacji zawartej w § 21 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz. U. z 2017r. poz. 2294 ze zmianami ), jako woda przydatna do spożycia.

Zaznaczyć należy, iż barwa – **55 mg Pt/l** przekraczała pożądaną wartość parametrów w wodzie w kranie konsumenta określoną w aktualnie obowiązującym rozporządzeniu jako 15 mg Pt/l. Barwa wody jest cechą fizyczną, organoleptyczną. Szacując ryzyko oraz analizując bezpieczeństwo zdrowotne konsumentów Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lesznie uznał, iż w/w parametr nie wymaga podejmowania działań naprawczych.

W próbce **nie oznaczono smaku** - parametr ten jest oznaczany tylko w próbkach, w których wykluczono obecność organizmów chorobotwórczych, ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C < 200 jtk /1ml oraz barwa i mętność są akceptowalne.

Mając powyższe na uwadze Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lesznie postanowił jak w sentencji.

## Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu ul. Noskowskiego 23 za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lesznie ul. Niepodległości 66 w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji.

Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lesznie w trakcie biegu terminu do jego wniesienia.

Z dniem doręczenia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Lesznie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez stronę postępowania decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Lesznie  
*lek. wet. Artur Podfigurny*

Otrzymuje:

1. Zakład Usług Wodnych  
we Wschowie Spółka z o.o.  
ul. Nowopolna 5  
67-400 Wschowa
2. Wójt Gminy Krzemieniewo  
ul. Dworcowa 34  
64 – 120 Krzemieniewo
3. a/a



PB - K