

# PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W LESZNIE



## Telefony:

- informacja o numerach wewnętrznych 65 526- 15-15
- PPIS w Lesznie 65 526 -12- 68
- faks 65 526 -21- 41
- e-mail PPIS w Lesznie [psse.leszno@pis.gov.pl](mailto:psse.leszno@pis.gov.pl)
- Sekcja Higieny Komunalnej 65 526-15-15 wew. 53
- faks Sekcja HK 65 526-21-41
- e-mail [higiena.komunalna@psse-leszno.pl](mailto:higiena.komunalna@psse-leszno.pl)

ul. Niepodległości 66  
64-100 Leszno  
skr. pocztowa 6  
<http://www.psse-leszno.pl>

Oryginał/Kopia

ON.HK-421/26-2(5)/19

Leszno, 08. SIE. 2019

## DECYZJA

Działając na podstawie § 21 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294 ze zmianami), art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2018r. poz. 2096 ze zmianami)

### Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lesznie

na podstawie sprawozdań z badań wody z wodociągu publicznego Pawłowice

### stwierdza

przydatność wody do spożycia

### Uzasadnienie

Przeprowadzone badania laboratoryjne próbek wody pobranych w dniu 4 czerwca 2019r. w zakresie parametrów objętych monitoringiem grupy A załącznika nr 2 obowiązującego rozporządzenia (poszerzonych o jon amonowy i azotany) z wodociągu publicznego Pawłowice z sieci na posesji Pawłowice, ul. Wielkopolska 85 (sprawozdanie z badań Nr : OL.W-52-658N/19 z dnia 7 czerwca 2019r.) oraz z sieci na posesji Pawłowice, ul. Wielkopolska 98 (sprawozdanie z badań Nr : OL.W-52-659N/19 z dnia 7 czerwca 2019r.) wykazały, że woda spełnia wymagania, w zakresie parametrów objętych wyżej powołanymi sprawozdaniami z badań, określone w delegacji zawartej w § 21 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz. U. z 2017r. poz. 2294 ze zmianami ), jako woda przydatna do spożycia.

Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C w próbce wody pobranej z sieci na posesji Pawłowice, ul. Wielkopolska 85 wynosiła **>300 jtk w 1 ml**; aktualnie obowiązujące rozporządzenie nie określa najwyższej dopuszczalnej wartości (wartości parametrycznej) w odniesieniu do w/w wskaźnika mikrobiologicznego określając jako „bez nieprawidłowych zmian”. Jednakże zaleca się aby ogólna liczba mikroorganizmów nie przekraczała: **100 jtk w 1 ml** w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej oraz **200 jtk w 1 ml** w kranie u konsumenta.

Mając powyższe na uwadze Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lesznie postanowił jak w sentencji.

## Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu ul. Noskowskiego 23 za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lesznie ul. Niepodległości 66 w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji.

Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lesznie w trakcie biegu terminu do jego wniesienia.

Z dniem doręczenia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Lesznie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez stronę postępowania decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Lesznie  
*lek. wet. Artur Podfigurny*

Otrzymuje:

1. Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy  
31-047 Kraków, ul. Sarego 2  
Zakład Doświadczalny Pawłowice  
ul. Mielżyńskich 14  
64-122 Pawłowice
2. Wójt Gminy Krzemieniewo  
ul. Dworcowa 34  
64 – 122 Pawłowice
2. a/a

