



Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Lesznie

ON-HK.903.43.5.2022

Leszno, 20.05.2022

DECYZJA

Działając na podstawie § 21 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294 ze zm.), art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r. poz. 735 ze zm.)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lesznie

na podstawie sprawozdania z badań wody z wodociągu publicznego Bojanice sporządzonego z przeprowadzonych badań jakości wody, w ramach kontroli wewnętrznej zgodnie ze zleceniem :

Zakładu Usług Wodnych we Wschowie Sp. z o.o. , 67 – 400 Wschowa, ul. Nowopolna 5
przez: Eurofins OBiKŚ Polska Sp. z o.o.

ul. Owocowa 8, 40-158 Katowice

zatwierdzone w zakresie jakości wykonywanych badań przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Katowice; Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego nr AB 213

s t w i e r d z a

przydatność wody do spożycia

Uzasadnienie

Przeprowadzone badania laboratoryjne próbek wody pobranych w dniu 11 maja 2022r. w ramach kontroli wewnętrznej zarządzającego wodociągiem w zakresie parametrów objętych monitoringiem grupy B załącznika nr 2 rozporządzenia z wodociągu publicznego Bojanice z sieci na posesji Bojanice 45b (sprawozdanie z badań nr: 25668/LB/2022 z dnia 18 maja 2022r.) wykazały, że woda spełnia wymagania, w zakresie parametrów objętych wyżej

niepodlega



Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Lesznie
ul. Niepodległości 66 | 64-100 Leszno
Higiena Komunalna
tel. 65 526 15 15 wew. 53
e-mail kom. higiena.komunalna.psse.leszno@sanepid.gov.pl
NIP 6971025879 | REGON 410390570
BDO 000155006
sekretariat.psse.leszno@sanepid.gov.pl
www.gov.pl/web/psse-leszno
PSSELeszno/SkrytkaESP

powołanym sprawozdaniem z badań, określone w delegacji zawartej w § 21 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294 ze zm.), jako woda przydatna do spożycia .

Mając powyższe na uwadze Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lesznie postanowił jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu ul. Noskowskiego 23 za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lesznie ul. Niepodległości 66 w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji.

Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lesznie w trakcie biegu terminu do jego wniesienia.

Z dniem doręczenia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Lesznie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez stronę postępowania decyzja staje się ostateczna i prawomocna.


PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Lesznie
mgr inż. Zdzisław Rzetniczak

Otrzymuje:

1. Zakład Usług Wodnych we Wschowie Sp. z o.o.

ul. Nowopolna 5
67-400 Wschowa

2. Wójt Gminy Krzemieniewo

ul. Dworcowa 34

64 – 120 Krzemieniewo

3. a/a

MO