



Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Lesznie

ON-HK.903.27.3.2023

Leszno, dnia 24 maja 2023r.

Ocena jakości wody

Działając na podstawie § 21 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U.z 2017r. poz. 2294 ze zm.)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lesznie

na podstawie sprawozdań z badań wody z wodociągu publicznego Drobin

ocenia pozytywnie

przydatność wody do spożycia

Przeprowadzone badania laboratoryjne próbek wody pobranych w dniu 9 maja 2023r. w ramach kontroli urzędowej w zakresie parametrów objętych monitoringiem grupy B załącznika nr 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294 ze zm.) z wodociągu publicznego Drobin z sieci w Pawilonie „DING” – Krzemieniewo, ul. Dworcowa 124 (sprawozdania z badań nr : OL-W.903.443.2023 z dnia 12 maja 2023r., nr : N/1157/2023/LB-WiPF/PCH/ z dnia 17 maja 2023r. i nr : N/1157/2023/LB-AS/PGC/ z dnia 18 maja 2023r.) wykazały ponadnormatywną zawartość chlorków (295 mg/l podczas, gdy norma wynosi 250 mg/l), która nie mieści się w granicach dopuszczalnych zakresów wartości parametrycznych jakim powinna odpowiadać woda określonych w załączniku nr 1 część C – parametry wskaźnikowe - Tabela nr 2 - wymagania organoleptyczne i fizykochemiczne – liczba

Powiatowa Stacja  
Sanitarno-Epidemiologiczna w Lesznie  
ul. Niepodległości 66 | 64-100 Leszno  
Higiena Komunalna  
tel. 65 526 15 15 wew. 53  
higiena.komunalna.psse.leszno@sanepid.gov.pl  
sekretariat.psse.leszno@sanepid.gov.pl  
[www.gov.pl/web/psse-leszno](http://www.gov.pl/web/psse-leszno)  
PSSELeszno/SkrytkaESP

porządkowa 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294 ze zm.).

W dniu 16 maja 2023r. zarządzający wodociągiem w ramach kontroli wewnętrznej pobrał próbkę wody z wodociągu publicznego Drobin z sieci w Pawilonie „DINO” – Krzemieniewo, ul. Dworcowa 124 do badań laboratoryjnych w zakresie chlorków (sprawozdanie z badań nr : OL-W.9052.170.1.2023 z dnia 18 maja 2023r.); przeprowadzone badania nie wykazały przekroczeń chlorków, wobec powyższego woda spełnia wymagania, w zakresie parametrów objętych wyżej powołanymi sprawozdaniami z badań, określone w delegacji zawartej w § 21 ust. 1 pkt.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294 ze zmianami), jako woda przydatna do spożycia.

Mając powyższe na uwadze Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lesznie postanowił jak w sentencji.

Zdzisław  
Rzeźniczak;  
Państwowy Pow.  
Insp. Sanitarny w  
Lesznie

Elektronicznie  
podpisany przez  
Zdzisław Rzeźniczak;  
Państwowy Pow. Insp.  
Sanitarny w Lesznie  
Data: 2023.05.24  
11:32:13 +02'00'

Otrzymuje:

1. Zakład Usług Wodnych we Wschowie Spółka z o. o.  
ul. Nowopolna 5,  
67-400 Wschowa
2. a/a

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Krzemieniewo  
ul. Dworcowa 34  
64 – 120 Krzemieniewo

PB - K