



Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Lesznie

ON-HK.903.27.6.2022

Leszno, 27. WRZ. 2022

Ocena jakości wody

Działając na podstawie § 21 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294 ze zm.)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lesznie  
na podstawie sprawozdań z badań wody z wodociągu publicznego Drobnin  
ocenia pozytywnie  
przydatność wody do spożycia

Przeprowadzone badania laboratoryjne próbek wody pobranych w dniu 20 września 2022r. w ramach kontroli urzędowej w zakresie parametrów objętych monitoringiem grupy A załącznika nr 2 rozporządzenia z wodociągu publicznego Drobnin z sieci ze Sklepu Spożywczego Darko w Krzemieniewie, ul. Wiejska 109 (sprawozdanie z badań nr: OL-W.903.1072.2022 z dnia 23 września 2022r.) oraz z sieci w Pawilonie Dino w Krzemieniewie, ul. Dworcowa 124 (sprawozdanie z badań nr: OL-W.903.1073.2022 z dnia 23 września 2022r.) wykazały w próbce z Pawilonu Dino przekroczenie zalecanej wartości ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C (>300 jtk w 1 ml). Pozostałe parametry fizykochemiczne i wskaźniki bakteriologiczne spełniały wymogi obowiązującego rozporządzenia.

Aktualnie obowiązujące rozporządzenie nie określa najwyższej dopuszczalnej wartości w odniesieniu do w/w wskaźnika mikrobiologicznego określając jako „bez nieprawidłowych zmian”. Jednakże zaleca się aby ogólna liczba mikroorganizmów nie przekraczała: 100 jtk w 1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej oraz 200 jtk w 1 ml w kranie u konsumenta.

*niepodległa*

PAŃSTWO  
STUSZCIE OPIEKUNIA  
WSPÓLNOTA

Powiatowa Stacja  
Sanitarno-Epidemiologiczna w Lesznie  
ul. Niepodległości 66 | 64-100 Leszno  
Higiena Komunalna  
tel. 65 526 15 15 wew. 53  
e-mail kom. higiena.komunalna.psse.leszno@sanepid.gov.pl  
sekretariat.psse.leszno@sanepid.gov.pl  
[www.gov.pl/web/psse-leszno](http://www.gov.pl/web/psse-leszno)  
PSSELeszno/SkrytkaESP

Aktualnie obowiązujące rozporządzenie nie określa również najwyższej dopuszczalnej wartości parametrycznej zapachu definiując jako „akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian”. Zapach wody jest cechą organoleptyczną.

Szacując ryzyko, analizując bezpieczeństwo zdrowotne konsumentów oraz biorąc pod uwagę stopień zagrożenia dla zdrowia osób zaopatrywanych w wodę z wodociągu publicznego Drobnin Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lesznie uznał, iż w/w przekroczenie nie wymaga podejmowania dalszych działań naprawczych i wszczęcia postępowania administracyjnego.

Mając powyższe na uwadze Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lesznie postanowił jak w sentencji.

  
PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Lesznie  
*mgr inż. Zdzisław Rzeźniczak*

Otrzymuje:

1. Zakład Usług Wodnych we Wschowie Spółka z o.o.  
ul. Nowopolna 5,  
67-400 Wschowa

2. a/a

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Krzemieniewo  
ul. Dworcowa 34  
64 – 120 Krzemieniewo

MO